

Przedmiot zamówienia:

Remont i naprawa obmurza spalarki ATI MULLER HP 500 i modernizacja układu automatyki w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

Informacja z zebrania wszystkich Wykonawców

W dniu 01.06.2010 r. o godz. 11:00 odbyło się zebranie Wykonawców. Zebranie zostało zwołane na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz oraz umożliwienia dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej spalarki ATI MULLER HP 500 oraz układu automatyki w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie.

Wykonawcy mieli możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o.

W czasie zebrania Wykonawcy zgłosili następujące pytania:

1. Dotyczy referencji na wykonanie montażu układów automatyki o wartości co najmniej 50 000,00 zł: czy oferent może załączyć referencje na wykonanie kompletnej inwestycji w skład której wchodzi wykonanie instalacji automatyki o znacznie większej wartości niż 50 000,00 zł, czy można załączyć do referencji oświadczenie o wartości tego elementu razem ze specyfikacją przetargową?
2. W jaki sposób sprawdzona zostanie sprawność urządzeń przeznaczonych do przeniesienia przed rozpoczęciem prac?

Ad. 1

Zgodnie z siwz (Rozdział V i VI) Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawcy spełniają warunek m.in. w zakresie wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca ma wykazać: „iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością: ... dla Zadania nr 2: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był montaż przemysłowej automatyki sterującej o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto.”

Wykonawca musi złożyć „**wykaz** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem **dokumentu potwierdzającego**, że te usługi **zostały wykonane lub są wykonywane należycie** (np. referencje, opinie).”

Złożone wykazy mają zawierać informacje wymagane przez Zamawiającego, natomiast z przedstawionych dokumentów musi wynikać – że zostały wykonane należycie. Złożone przez Wykonawcę dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku określonego w siwz, tj. w przypadku Zadania nr 2 – **montaż**

przemysłowej automatyki sterującej o wartości co najmniej 50 000,00 zł.

Rozporządzenie w sprawie dokumentów nie podaje zamkniętego katalogu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi. Najczęściej są to listy referencyjne, ale mogą być protokoły odbioru potwierdzające dokonanie płatności lub inne dokumenty. Z przedstawionych dokumentów musi jednak wynikać, że Wykonawca wykonuje lub wykonał usługę **montażu przemysłowej automatyki sterującej o wartości co najmniej 50 000,00 zł.** Jeśli Wykonawca przedstawi komplet dokumentów, z których w sposób jednoznaczny wynikać będzie, że taką usługę wykonał (może ona być częścią większej usługi), Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

Ad. 2

Przed rozpoczęciem prac zostanie przeprowadzony rozruch urządzeń objętych przedmiotem zamówienia (zadanie nr 2) w celu sprawdzenia prawidłowości ich funkcjonowania. Z przeprowadzonego rozruchu zostanie sporządzona pisemna notatka podpisana przez Strony umowy.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.zgok.olsztyn.pl w dniu 01.06.2010 r..

W zebraniu ze strony Zamawiającego uczestniczyli Członkowie Komisji Przetargowej:

1. Beata Bagińska –
2. Zygmunt Bartnikowski –
3. Michał Knercer –

oraz Piotr Pijarczyk – Kierownik Stacji Transferowej

Zatwierdzam:

.....2010 r.....
Data i podpis Kierownika Zamawiającego