

**Olsztyn: Remont i naprawa obmurza spalarki ATI MULLER HP 500 i modernizacja układu automatyki w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie**

**Numer ogłoszenia: 147034 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. , ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5338420, faks 089 5320228.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zgok.olsztyn.pl](http://www.zgok.olsztyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont i naprawa obmurza spalarki ATI MULLER HP 500 i modernizacja układu automatyki w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie nr 1: Remont i naprawa obmurza spalarki ATI MULLER HP 500 w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. Zadanie nr 2: modernizacja układu automatyki Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 50.00.00.00-5, 50.76.00.00-0, 42.32.00.00-5.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 42.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Kwota wadium wynosi: Zadanie nr 1: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) Zadanie nr 2: 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt od a do e) - oryginał (dla pkt b - e) lub kopię (dotyczy pkt a) dołącza do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5

ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału jednak nie spinać z ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętą lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić poleceniem przelewu na konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, konto nr 25 1540 1072 2001 5012 2050 0001 z adnotacją: Zadanie nr 1: Wadium - nr sprawy ZGOK. PN 4/2010 - Zadanie nr 1: Remont i naprawa obmurza spalarki ATI MULLER HP 500 w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. Zadanie nr 2: Wadium - nr sprawy ZGOK. PN 4/2010 - Zadanie nr 2: modernizacja układu automatyki Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. w terminie do dnia 07.06.2010 r. do godz. 11:45 a kopię dowody wpłaty dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9. Za termin wniesienia wadium uważa się termin wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

### **III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by wykazał on, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością: dla Zadania nr 1: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był remont pieca o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto. dla Zadania nr 2: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był montaż przemysłowej automatyki sterującej o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca udokumentuje, że ww. roboty zostały wykonane należycie.

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że: posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż: Zadanie nr 1: 100 000,00 PLN Zadanie nr 2: 100 000,00 PLN

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:** nie

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** tak

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy w przypadkach niezależnych od Stron umowy, wykraczających poza ich kontrolę oraz okolicznościami siły wyższej; - za zgodą Zamawiającego: dopuszczenie zmiany materiałów, które mają być zastosowane do naprawy wymurówki. Zastosowanie materiałów innych niż przedstawionych w ofercie może odbyć się jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że materiały te będą nie gorsze od przedstawionych w ofercie oraz będą posiadały atesty/świadectwa - dotyczy tylko Zadania nr 1 - za zgodą Zamawiającego: zmiany w zakresie podwykonawstwa: zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawstwa, rezygnacja z podwykonawstwa; wymagane również przedstawienie Zamawiającemu umowy z podwykonawcą oraz jej akceptacja. - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.zgok.olsztyn.pl](http://www.zgok.olsztyn.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 43 D, 10-410 Olsztyn fax: 89/532 02 28, mail: [zgok@zgok.olsztyn.pl](mailto:zgok@zgok.olsztyn.pl).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 07.06.2010 godzina 11:45, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. , ul. Lubelska 43 D, 10-410 Olsztyn, Sekretariat (pokój nr 2).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

#### **IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:**

Potencjał innych podmiotów: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz opisanych powyżej, wymaga się wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III 3.2) i III.3.5) dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w pkt III.3) nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt III 4) Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca

spełnia warunki udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt III 4). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt III 4). Na ich podstawie nastąpi ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Remont i naprawa obmurza spalarki ATI MULLER HP 500 w Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Zadanie nr 1: Informacje dotyczące spalarki: Spalarka odpadów medycznych i weterynaryjnych ATI Muller HP-500 - cykl pracy - 10-14 godzin na dobę (piec jest rozgrzewany i wygaszany raz na dobę) - czas wygrzewania pieca - 1 h - temperatura robocza w piecu - 1200oC -temperatura maksymalna w piecu - 1500 oC - w celu chłodzenia piec jest zraszany wodą Wykonawca ma obowiązek okazać atesty/świadcstwa na materiały, które mają być zastosowane do naprawy wymurówki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko z zastosowaniem materiałów spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z polską normą, posiadające aprobatę techniczną. W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów udowodni Wykonawca. 1. Wymiana wyłożenia żaroodpornego w piecu Opis prac: wymiana wyłożenia żaroodpornego pieca, wrót, zasowy komory załadunkowej odpadów oraz uszczelnienie wlotu przegarniacza żużli. Wymiary pieca : - obwód zewnętrzny - 6 m - długość zewnętrzna - 3,10 m - wysokość zewnętrzna - 2 m - obwód wewnętrzny - 4,50 m - długość wewnętrzna - 2,40 m - średnica wewnętrzna - 1,40 m - szerokość podstawy wewnętrznej - 1 m - wrota: wysokość 1,20 m, szerokość 1,20 m - zasowa komory załadunkowej odpadów: wysokość 0,70 m, szerokość 0,90 m - wlot przegarniacza żużli: wysokość 0,12m, szerokość 0,60 m 2. Wymiana wyłożenia termoizolacyjnego w komorze dopalania Opis prac: wymiana wyłożenia termoizolacyjnego w komorze dopalania Wymiary komory: - wysokość zewnętrzna 1,30 m - obwód zewnętrzny w formie kwadratu 0,85x0,85 m - wysokość wewnętrzna - 1,30 m - średnica wewnętrzna - 0,50 m 3. Wymiana wyłożenia termoizolacyjnego w kanałach odprowadzania spalin Opis prac: wymiana wyłożenia termoizolacyjnego w kanałach odprowadzania spalin, wykonanie czterech włazów rewizyjnych umożliwiających dostęp obsługi do wnętrza kanału. Wymiary kanału: - długość zewnętrzna kanału - 12 m - obwód zewnętrzny w formie kwadratu 0,85x0,85 m - średnica wewnętrzna - 0,50 m 4. Wymiana kolektora doprowadzania powietrza Opis prac: wymiana stalowego kolektora doprowadzania powietrza, wykonanie łat w stalowym płaszczu pieca. Wymiary: - długość kolektora - 2,50 m - średnica kolektora - 0,08 m - przybliżona powierzchnia stalowych łat na płaszczu pieca: prawa strona 0,3 m<sup>2</sup>, lewa strona 1,1 m<sup>2</sup> Na kolektorze znajduje się 11 umieszczonych prostopadle wylotów powietrza o średnicy 0,04 m rozmieszczonych co 0,20 m Wymagana gwarancja: min. 12 m-cy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 1 zawarty został w załączniku nr 1/1 do siwz..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 50.00.00.00-5, 50.76.00.00-0, 42.32.00.00-5.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 42.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 70
2. gwarancja - 30

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Modernizacja układu automatyki Spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie..

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Zadanie nr 2: Informacje dotyczące automatyki sterującej W skład zespołu automatyki sterującej wchodzi: uniwersalny regulator przemysłowy serii WEST 6100 z rejestratorem temperatur MCC Minitrace 4000 oraz przekształtnik ABB ACS550 - 01. 1. Przeniesienie przekształtnika Opis prac: przeniesienie do pomieszczenie oddalonego o 4 m istniejącego przekształtnika ABB ACS550 z dostawą i montażem stelażu. 2. Przeniesienie szafy sterowniczej Opis prac: przeniesienie o 9 m szafy sterowniczej z uniwersalnym regulatorem przemysłowym serii WEST 6100. Wymiana rejestratora temperatur (rejestracja temperatur w komorze pieca, dopalacza oraz przed rekuperatorem) MCC Minitrace 4000. Obecny rejestrator zapisuje wartości temperatur za pośrednictwem pisaków na taśmie papierowej. Nowy rejestrator powinien umożliwić codzienny wydruk parametrów lub transfer danych do komputera klasy PC pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP umożliwiając ich archiwizację oraz publikację. Wymagana gwarancja: min. 12 m-cy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 2 zawarty został w załączniku nr 1/2 do siwz..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 50.00.00.00-5, 50.76.00.00-0, 42.32.00.00-5.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 42.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.