



Olsztyn, 2 lutego 2012 r.

Numer postępowania: ZGOK 1/ZO/2012-JRP

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej na potrzeby aktualizacji zapisów programów funkcjonalno-użytkowych.

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia pytania zgłoszone przez jednego z potencjalnych Wykonawców w dniu 01.02.2012 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Wykonawca otrzyma mapy sytuacyjno-wysokościowe dla poszczególnych obszarów przeznaczonych do badań geotechnicznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający przygotował już niezbędne mapy ewidencyjne lub sytuacyjno-wysokościowe z zaznaczonymi kolorem obszarami przeznaczonymi do badań geotechnicznych. W zależności od lokalizacji, mapy wykonane są w skali:

- a) Olsztyn, Track Wschód – mapa ewidencyjna w skali 1:5000;
- b) Kociół Duży, gm. Pisz – mapa ewidencyjna w skali 1:5000;
- c) Polska Wieś, gm. Mrągowo – mapa ewidencyjna w skali 1:5000;
- d) Medyny, gm. Lidzbark Warmiński – mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1500.

2. Czy wystarczy, jeżeli Wykonawca poda współrzędne X, Y, Z dla wykonanych punktów badawczych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w oddzielnym postępowaniu przetargowym przewiduje zlecenie wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, z naniesionymi punktami w których przeprowadzone zastały badania. Mając to na uwadze, Zamawiający za właściwe uważa oznaczenie w/w punktów w sposób trwały w terenie.

3. Czy zamawiający jest właścicielem działek, na których będą wykonane badania? Jeżeli nie to czy zamawiający uzyskuje wstęp na działki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie jest właścicielem poszczególnych nieruchomości gruntowych, jednakże posiada prawo do dysponowania gruntem na cele projektowo-budowlane (umowa użyczenia pomiędzy poszczególnymi właścicielami tj. jednostkami samorządu terytorialnego a Spółką).



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

4. Czy w opracowaniu dokumentacji geotechnicznej, w przypadku braku mapy sytuacyjno-wysokościowej należy przedstawić warunki gruntowo-wodne w postaci tylko profili geotechnicznych, czy należy opracować przekroje geotechniczne?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający za właściwe wykonanie zlecenia będzie uważał opracowanie profili geotechnicznych z określeniem warunków gruntowo-wodnych.

z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Ryszard Szymański